

Werken aan geïsoleerde elektrische systemen



11 dodelijke ongevallen bij werken aan systemen onder energie binnen onze onderneming in de afgelopen tien jaar.

1



Groen licht voor veiligheid

2





3




4



5




6



7



8



9



TotalEnergies



Werken aan geïsoleerde elektrische systemen



Juni 2022

Plaats _____ Datum _____

Beoordeelde onderneming _____ Vergunning nr. _____

JA NEE N.V.T.

CONTROLEPUNTEN

- 1** Is de controle "Groen licht voor veiligheid" uitgevoerd?
Heeft de vertegenwoordiger van het team dat de werkzaamheden uitvoert de goedgekeurde veiligstellingsverklaring(en) ontvangen voor de installatie waaraan gewerkt gaat worden?
- 2** Is het circuit of de installatie waaraan moet worden gewerkt ter plaatse door een bevoegde persoon aangewezen in aanwezigheid van de vertegenwoordiger van het team dat de werkzaamheden uitvoert?
- 3** Is het personeel dat de werkzaamheden uitvoert voorzien van de specifieke PBM voor het desbetreffende werk?
- 4** Zijn de isolatievoorzieningen aangebracht op de plaatsen die in het goedgekeurde isolatieschema/-plan staan aangegeven (originele documenten op een speciaal daarvoor bestemde plaats te raadplegen)?
- 5** Zijn de isolatievoorzieningen vergrendeld en voorzien van een bord/label?
- 6** Heeft een bevoegde persoon getest of de installatie daadwerkelijk spanningsloos is en dit aangetoond aan de vertegenwoordiger van het team dat de werkzaamheden uitvoert?
- 7** Is de aarding/kortsluiting uitgevoerd op alle geleiders, inclusief de nulleider?
- 8** Is het gevaar van eventuele spanningvoerende delen in de nabijheid aangegeven en zijn er veiligheidsmaatregelen getroffen?
- 9**

Score (aantal x JA/aantal punten dat van toepassing is): / (%)

Opmerkingen _____

Naam _____ Onderneming _____

Handtekening _____