




Trabalhos em sistemas eléctricos não-energizados



11 acidentes mortais associados à trabalhos em sistemas alimentados por energia ocorreram na Empresa nos últimos 10 anos.

-  **1** Luz verde de segurança
-  **2**
-  **3**
-  **4**
-  **5**
-  **6**
-  **7**
-  **8**
-  **9**



TotalEnergies



Trabalhos em sistemas eléctricos não-energizados



Junho de 2022

Local _____ Data _____

Empresa observada _____ N.º da autorização _____

SIM NÃO N/A

PONTOS A VERIFICAR

- 1** A verificação “Luz verde de segurança” foi realizada?
- 2** O representante da equipa interveniente recebeu o(s) certificado(s) de consignação válido(s) relativo(s) ao equipamento em causa para o trabalho a realizar?
- 3** O circuito ou o equipamento em que o trabalho deve ser efectuado está identificado no terreno por uma pessoa autorizada e na presença do representante da equipa interveniente?
- 4** O pessoal que irá executar a actividade está munido com os EPI específicos para a tarefa?
- 5** Os dispositivos de separação estão colocados na posição identificada no esquema/plano de isolamento aprovado (documentos originais a consultar no local dedicado)?
- 6** Os dispositivos de separação estão bloqueados e assinalados/etiquetados?
- 7** A verificação de ausência de tensão foi realizada por uma pessoa autorizada e mostrada ao representante da equipa interveniente?
- 8** A ligação à terra/o curto-circuito foi realizado em todos os condutores, incluindo o neutro?
- 9** Estão os perigos das partes adjacentes sob tensão sinalizados e as protecções no devido lugar?

Taxa de conformidade (Número de SIM/pontos aplicáveis): / (%)

Comentários _____

Apelido _____ Empresa _____

Assinatura _____