


# Travaux de fouille



**Plus de 30 accidents potentiellement graves** en lien avec des travaux de fouille sont survenus dans la Compagnie au cours des 5 dernières années.



# Travaux de fouille

Lieu \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

Entreprise observée \_\_\_\_\_ N° permis \_\_\_\_\_



Juin 2022

OUI NON N/A

## POINTS À VÉRIFIER

- |                       |                       |                       |           |   |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>1</b>  | La vérification « Feu vert sécurité » a-t-elle été réalisée ?   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>2</b>  | Les éventuels réseaux enterrés identifiés sont-ils repérés physiquement sur site ?  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>3</b>  | Une distance de sécurité est-elle respectée vis à vis des lignes électriques aériennes et des réseaux enterrés (>1 m si excavation par des méthodes « agressives ») ? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>4</b>  | Les engins d'excavation sont-ils positionnés de façon stable et personne ne se trouve dans la zone d'évolution de la machine ?  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>5</b>  | Des protections contre les éboulements sont-elles installées avant l'entrée du personnel ?  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>6</b>  | La zone de fouille est-elle balisée (barrière physique rigide adaptée si risque de chute de personne ou d'engin) ?  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>7</b>  | Une distance de sécurité d'1 m minimum au bord de la fouille est-elle maintenue libre de tous matériaux extraits, engins ou équipements divers ?                      |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>8</b>  | Avant l'entrée du personnel, des moyens d'accès sécurisés (rampes, escaliers, échelles) sont-ils installés dans la fouille ?  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>9</b>  | Une inspection de la fouille a-t-elle été réalisée avant l'accès du personnel ?   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>10</b> | Si présence potentielle d'atmosphère dangereuse, une vérification d'atmosphère a-t-elle été réalisée avant travaux ou entrée dans la fouille ?                        |

Pour les deux cas suivants, utiliser la check-list mentionnée :

- |                       |                       |                       |           |  |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|--|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>11</b> | Si espace confiné, check-list « Espaces confinés »   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>12</b> | Si travaux en hauteur (dénivelé > 1,5 m), check-list « Travaux en hauteur »  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>13</b> | Quand du personnel est présent dans la fouille (> 1,3 m) ou si le conducteur d'engin n'a pas une visibilité correcte ou à l'approche d'un réseau existant, un surveillant est-il présent ? |

Taux de conformité (Nb OUI/points applicables) : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ( % )

Commentaires \_\_\_\_\_

Nom \_\_\_\_\_ Entreprise \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_