


# Graafwerken



**Meer dan 30 potentieel ernstige ongevallen** hebben zich voorgedaan bij graafwerken binnen ons Bedrijf in de afgelopen 5 jaar.



# Graafwerken



Junii 2022

Plaats \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_  
Beoordeelde onderneming \_\_\_\_\_ Vergunning nr. \_\_\_\_\_

JA NEE N.V.T.

## CONTROLEPUNTEN

- 1** Is de controle "Groen licht voor veiligheid" uitgevoerd?
- 2** Zijn de eventuele aangetroffen ondergrondse kabels/leidingen ter plaatse fysiek aangegeven?
- 3** Wordt er een veiligheidsafstand aangehouden tot bovengrondse elektriciteitskabels en ondergrondse kabels/leidingen (> 1 m bij graafwerken met "zwarte" graafmethodes)?
- 4** Staan graafmachines stabiel opgesteld en bevindt zich niemand binnen het werkbereik van de machine?
- 5** Zijn er beschermingen tegen instorting aangebracht vóór de komst van het personeel?
- 6** Is het graafgebied afgezet (goede vaste fysieke afzetting bij valgevaar voor personen of machines)?
- 7** Wordt een veiligheidsafstand van ten minste 1 m tot de rand van de uitgraving vrijgehouden van uitgegraven materialen, machines of ander materieel?
- 8** Zijn er vóór de komst van het personeel veilige toegangsmiddelen (hellingbanen, trappen, ladders) aangebracht in de uitgraving?
- 9** Is de uitgraving vóór de komst van het personeel geïnspecteerd?
- 10** Is een mogelijk gevaarlijke atmosfeer vóór de werkzaamheden gecontroleerd, of voordat mensen de uitgraving binnengaan?

**Gebruik voor de volgende twee gevallen de genoemde checklist:**

- 11** Voor een besloten ruimte de checklist "Besloten ruimtes"
- 12** Voor werken op hoogte (hoogteverschil > 1,5 m) de checklist "Werken op hoogte"
- 13** Wanneer mensen in de uitgraving (> 1,3 m) aanwezig zijn of indien een bestuurder of machinist van een machine onvoldoende zicht heeft of bestaande kabels/leidingen nadert, is er dan een toezichthouder aanwezig?

Score (aantal x JA/aantal punten dat van toepassing is): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ( %)

Opmerkingen \_\_\_\_\_

Naam \_\_\_\_\_ Onderneming \_\_\_\_\_

Handtekening \_\_\_\_\_