

Земляные работы





Более, чем 30 потенциально серьезных происшествий, связанных с земляными работами, произошли в Компании за последние 5 лет.

1



Safety green light



9



11



12



TotalEnergies



Земляные работы



Июнь 2022

Место _____ Дата _____

Вовлеченная компания _____ № наряда-допуска _____

ДА НЕТ Н/п

ПРОВЕРЯЕМЫЕ МОМЕНТЫ

- | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|--|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1 | Была выполнена проверка «Зеленый свет - безопасность»? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 2 | Отмеченные подземные объекты физически обозначены на площадке? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 3 | Соблюдается безопасное расстояние от воздушных линий электропередач и подземных коммуникаций (>1 м при «агрессивных» методах выемки грунта)? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 4 | Обеспечено устойчивое положение экскаваторной техники и в зоне действия оборудования никого нет? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 5 | Ограждение для защиты от обрушения стенок выполнено до спуска работников в котлован? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 6 | Зона работ обозначена (надлежащее жесткое барьерное ограждение в случае риска падения в котлован людей или техники)? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 7 | Извлеченный грунт, строительная техника и различное оборудование размещаются на расстоянии более 1 м от края котлована? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 8 | Безопасные средства доступа в котлован (пандусы, сходни, приставные лестницы) установлены до спуска работников? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 9 | Выполнен осмотр котлована перед спуском работников? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 10 | При потенциальном наличии опасной атмосферы выполнена проверка атмосферы перед началом работ или доступом в котлован? |

Для двух следующих случаев использовать указанные контрольные перечни:

11 В случае замкнутого пространства - контрольный перечень «Замкнутые пространства»

12 В случае работ на высоте (глубина котлована > 1,5 м) - контрольный перечень «Работы на высоте»

13 При наличии работников в котловане (глубина > 1,3 м) или плохой видимости для водителя экскаватора или при приближении к существующим коммуникациям осуществляется надзор на площадке?

Степень соответствия (количество ДА/применимых пунктов) / (%)

Комментарии _____

Ф.И.О. _____ Предприятие _____

Подпись _____