

# Земляные работы





Более, чем 30 потенциально серьезных происшествий, связанных с земляными работами, произошли в Компании за последние 5 лет.

1



Safety green light



9



11



12



TotalEnergies



# Земляные работы

Место \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

Вовлеченная компания \_\_\_\_\_ № наряда-допуска \_\_\_\_\_



Июнь 2022

ДА НЕТ Н/п

## ПРОВЕРЯЕМЫЕ МОМЕНТЫ

- |                       |                       |                       |           |  |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|--|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>1</b>  | Была выполнена проверка «Зеленый свет - безопасность?»   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>2</b>  | Отмеченные подземные объекты физически обозначены на площадке?   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>3</b>  | Соблюдается безопасное расстояние от воздушных линий электропередач и подземных коммуникаций (>1 м при «агрессивных» методах выемки грунта)? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>4</b>  | Обеспечено устойчивое положение экскаваторной техники и в зоне действия оборудования никого нет?   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>5</b>  | Ограждение для защиты от обрушения стенок выполнено до спуска работников в котлован?   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>6</b>  | Зона работ обозначена (надлежащее жесткое барьерное ограждение в случае риска падения в котлован людей или техники)?                         |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>7</b>  | Извлеченный грунт, строительная техника и различное оборудование размещаются на расстоянии более 1 м от края котлована?                      |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>8</b>  | Безопасные средства доступа в котлован (пандусы, сходни, приставные лестницы) установлены до спуска работников?                              |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>9</b>  | Выполнен осмотр котлована перед спуском работников?  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>10</b> | При потенциальном наличии опасной атмосферы выполнена проверка атмосферы перед началом работ или доступом в котлован?                        |

Для двух следующих случаев использовать указанные контрольные перечни:

- |                       |                       |                       |           |  |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|--|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>11</b> | В случае замкнутого пространства - контрольный перечень «Замкнутые пространства»   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>12</b> | В случае работ на высоте (глубина котлована > 1,5 м) - контрольный перечень «Работы на высоте»   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>13</b> | При наличии работников в котловане (глубина > 1,3 м) или плохой видимости для водителя экскаватора или при приближении к существующим коммуникациям осуществляется надзор на площадке? |

Степень соответствия (количество ДА/применимых пунктов) / ( %)

Комментарии \_\_\_\_\_

Ф.И.О. \_\_\_\_\_ Предприятие \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_