

热工作业



2 起死亡事故在过去10年中
发生在集团内与热工作业相关的

1



安全
许可

2



3

4




11



5

7



6



8

9

10



TotalEnergies



热工作业



2021年9月

地点 _____ 时间 _____

受检查公司 _____ 许可证编号 _____

是 否 不适用

检查项

- 1** 是否已经开展“安全许可”？
- 2** 作业许可证是否有效？
- 3** 是否使用了《在隔离的系统上工作》检查表，并回答：是否所有适用的点都符合要求？
- 4** 实施作业的人员，是否穿戴了适合该作业的PPE？
- 5** 在可能存在爆炸性气体的区域，在热作业前是否完成了气体测试？
- 6** 在可能存在爆炸性气体的区域，是否对气体环境进行持续监测，或是否按规定的频率进行气体测试，并记录了检测结果？
- 7** 是否已经对下水口、开口和排气孔进行了封堵？
- 8** 在热工作业区域，所有的可燃物是否已经被清除、覆盖或淋湿了？
- 9** 当作业许可证中有要求时，防火围挡是否已经就位？
- 10** 是否已经检查了消防设备，这些设备在热工作业区是否可用？
- 11** 当作业许可证中有要求时，是否有防火监护？

合规率（“是”的数量/可用条款的数量）： _____ / _____ (_____ %)

评价 _____

姓名 _____ 公司 _____

签名 _____