


# 热工作业



2 起死亡事故在过去10年中  
发生在集团内与热工作业相关的



TotalEnergies



# 热工作业

地点 \_\_\_\_\_ 时间 \_\_\_\_\_

受检查公司 \_\_\_\_\_ 许可证编号 \_\_\_\_\_



2021年9月

是 否 不适用

## 检查项

**1** 是否已经开展“安全许可”？

**2** 作业许可证是否有效？

**3** 是否使用了《在隔离的系统上工作》检查表，并回答:是否所有适用的点都符合要求？

**4** 实施作业的人员，是否穿戴了适合该作业的PPE？

**5** 在可能存在爆炸性气体的区域，在热作业前是否完成了气体测试？

**6** 在可能存在爆炸性气体的区域，是否对气体环境进行持续监测，或是否按规定的频率进行气体测试，并记录了检测结果？

**7** 是否已经对下水口、开口和排气孔进行了封堵？

**8** 在热工作业区域，所有的可燃物是否已经被清除、覆盖或淋湿了？

**9** 当作业许可证中有要求时，防火围挡是否已经就位？

**10** 是否已经检查了消防设备，这些设备在热作业区是否可用？

**11** 当作业许可证中有要求时，是否有防火监护？

合规率 ( “是”的数量/可用条款的数量 ) : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ %)

评价 \_\_\_\_\_

姓名 \_\_\_\_\_ 公司 \_\_\_\_\_

签名 \_\_\_\_\_