


Heiarbeiten



Innerhalb der Gesellschaft gab es in den letzten 10 Jahren **2 Todesflle** im Zusammenhang mit Heiarbeiten



Heißarbeiten

Ort _____ Datum _____

Beobachtete Firma _____ Erlaubnis-Nr. _____



September 2021

JA NEIN N/A

ZU PRÜFENDE PUNKTE

1

Wurde die Überprüfung „Grünes Licht Sicherheit“ durchgeführt?

2

Wurde der Heißarbeitsschein ausgestellt und bestätigt?

3

Für jede Energieart die Checkliste „Arbeiten an energiefreien Systemen“ zur Hand nehmen und auf die Frage antworten: Sind die Voraussetzungen bei allen anwendbaren Punkten erfüllt?

4

Trägt das Personal, das die Arbeit durchführt, die entsprechenden PSA?

5

Wenn im Arbeitsbereich eine explosionsfähige Atmosphäre herrscht, wurde diese vor Beginn der Heißarbeit kontrolliert?

6

Wenn im Arbeitsbereich eine explosionsfähige Atmosphäre herrscht, wird dann die Atmosphäre ständig überprüft oder werden in bestimmten Abständen Kontrollen durchgeführt und die Ergebnisse überwacht?

7

Sind die Abwasserleitungen, die Öffnungen und die Entlüftungen geschützt?

8

Wurden alle brennbaren Stoffe im Heißarbeitsbereich entfernt, abgedeckt oder feucht gehalten?

9

Sind die laut Arbeitserlaubnis erforderlichen Abdeckplanen als Schutz gegen Funken angebracht?

10

Wurde die Brandschutzausrüstung inspiziert, steht diese im Arbeitsbereich zur Verfügung und ist sie einsatzbereit?

11

Ist das laut Arbeitserlaubnis erforderliche Brandmeldesystem eingerichtet?

Übereinstimmungsrate (Anzahl JA/anwendbare Punkte): / (%)

Kommentare _____

Name _____ Firma _____

Unterschrift _____