


# العمل على أنظمة منزوعة الطاقة (غازات، سوائل، مواد صلبة)

11 حالة وفاة مرتبطة بالعمل على أنظمة تعمل بالطاقة حدثت داخل الشركة في السنوات العشر الماضية.





# العمل على أنظمة منزوعة الطاقة

الموقع

التاريخ

تحت ملاحظة الشركة

رقم التصريح

## نقاط للتحقق منها

غير متاح  نعم

1 هل تم تنفيذ إجراءات "الضوء الأخضر للسلامة" ؟

2 هل تلقى مشرف العمل شهادات العزل المصادق عليها المتعلقة بالمعدات المشاركة في العمل الذي يتعين القيام به؟

3 هل الدائرة أو المعدات التي سيتم تنفيذ العمل عليها محددة في الميدان من قبل شخص مرخص له في حضور مشرف العمل؟

4 هل الأفراد الذين يؤدون النشاط مجهزون بمعدات الوقاية الشخصية الخاصة لكل مهمة محددة، وفي منطقة ذات جو قابل للانفجار، بأدوات لا تسبب شرارة؟

5 هل تم تعيين أجهزة العزل في الموضع المحدد وفقاً لخطة / مخطط العزل المعتمد؟ (يتم التحقق من النسخ الرئيسية في المكان المخصص)

6 هل أجهزة العزل مغلقة و وضع عليها علامة؟

7 هل تم إثبات غياب الطاقة من قبل الشخص المصرح له وبحضور مشرف العمل؟

معدل الامتثال (ملحوظة نعم / النقاط المطبقة): / ( % )

التعليقات

الشركة

الاسم

التوقيع