


# Trabalhos em sistemas de processos não-energizados (gasosos, líquidos, sólidos)



**11 mortes** associadas a trabalhos em sistemas alimentados a energia ocorreram na Empresa nos últimos 10 anos.



TotalEnergies



# Trabalhos em sistemas de processos não-energizados (gasosos, líquidos, sólidos)



Junho de 2022

Local \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Empresa observada \_\_\_\_\_ N.º da autorização \_\_\_\_\_

SIM NÃO N/A

## PONTOS A VERIFICAR

- 1** A verificação "Luz verde segurança" foi realizada?
- 2** O representante da equipa interveniente recebeu o(s) certificado(s) de consignação válido(s) relativo(s) ao equipamento em causa para o trabalho a realizar?
- 3** O circuito ou o equipamento em que o trabalho deve ser efectuado está identificado no terreno por uma pessoa autorizada e na presença do representante da equipa interveniente?
- 4** O pessoal que irá executar a actividade está munido com os EPI específicos para a tarefa e, nas zonas de atmosfera potencialmente explosiva, existem ferramentas anti-faísca?
- 5** Os dispositivos de isolamento estão colocados na posição identificada no esquema/plano de isolamento aprovado? (documentos originais a consultar no local dedicado)
- 6** Os dispositivos de separação estão bloqueados e assinalados/etiquetados?
- 7** Foi demonstrada a ausência de energia por uma pessoa autorizada na presença do representante da equipa interveniente?

Taxa de conformidade (Número de SIM/pontos aplicáveis):    /    (    %)

Comentários \_\_\_\_\_

Apelido \_\_\_\_\_ Empresa \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_