


# Trabajos en altura



**11 muertes** relacionadas con trabajos en altura  
ocurridas en la Compañía en los últimos 10 años.



TotalEnergies



# Trabajos en altura



Junio de 2022

Lugar \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

Empresa observada \_\_\_\_\_ N.º de permiso \_\_\_\_\_

**SÍ NO NA**

## PUNTOS DE CONTROL

- |                       |                       |                       |           |   |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>1</b>  | ¿Se realizó la verificación "Luz verde de seguridad"?   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>2</b>  | ¿Todo el personal que se encuentra en altura lleva casco de seguridad con mentonera?  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>3</b>  | ¿El personal utiliza y ajusta el arnés cuando se requiere el uso de este? (Por ejemplo, más allá de las barreras fijas o en una plataforma elevadora móvil de personal o PEMP). |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>4</b>  | ¿La zona de posible caída está libre de obstáculos durante los trabajos con arnés?  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>5</b>  | ¿Todo el personal lleva arnés de seguridad fijado a puntos de anclaje predefinidos?   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>6</b>  | ¿El equipo de trabajo sabe que cualquier persona que trabaje en altura y lleve un arnés debe permanecer visible o audible?  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>7</b>  | ¿Se tiene en cuenta la distancia de seguridad respecto de los posibles peligros (líneas eléctricas, coactividad)?   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>8</b>  | ¿Se han identificado y/o protegido los espacios, los orificios o las zonas frágiles en el suelo, las barandillas y los techos?  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>9</b>  | ¿Las herramientas y el equipo de trabajo se han asegurado para evitar la caída de objetos y/o se ha balizado la zona que se encuentra debajo?                                   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>10</b> | ¿El andamio ha sido inspeccionado y está declarado "seguro para su uso"?  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>11</b> | ¿El equipo de trabajo sabe que está prohibido mover una PEMP desplegada o un andamio móvil con ocupantes?   |

Tasa de conformidad (Cant. Sí/puntos aplicables): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ %)

Comentarios \_\_\_\_\_

Nombre y apellido \_\_\_\_\_ Empresa \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_